Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

# DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE
# DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'OISE
## Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

ars Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

## BREGY

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE BREGY
Place du Dr Gilbert

60440 BREGY

**Beauvais, le 4 novembre 2026**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

| | Type | Code | Nom |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | | **00164050** | |
| **Unité de gestion** | | 0170 | BREGY |
| **Installation** | UDI | 000989 | BREGY |
| **Point de surveillance** | P | 0000001399 | CENTRE-VILLAGE |
| **Localisation exacte** | MAIRIE | | |

**Prélevé le :** vendredi 02 octobre 2026 à 11h27
**par :** L02
**Type visite :** AA
**Commune :** BREGY

### Mesures de terrain

| | Résultats | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL*** | | | | | |
| Température de l'eau | 19 °C | | | | 25,00 |
| Température de mesure du pH | 18,7 °C | | | | |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | |
| pH | 7,3 unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| ***MINERALISATION*** | | | | | |
| Conductivité à 25°C | 840 µS/cm | | | 200,00 | 1 100,00 |
| ***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION*** | | | | | |
| Chlore libre | 0,93 mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,95 mg(Cl2)/L | | | | |

### Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : A  Code SISE de l'analyse : 00164190  Référence laboratoire : H_CS26.11299.1

| | Résultats | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES*** | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 1 Qualit. | | | | |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | | | | 15,00 |
| Couleur (qualitatif) | 0 Qualit. | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 1 Qualit. | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 NFU | | | | 2,00 |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | |
| Carbonates | 0,0 mg(CO3) | | | | |
| Hydrogénocarbonates | 387 mg/L | | | | |
| Titre alcalimétrique | 0 °f | | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 31,7 °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 41,5 °f | | | | |
| ***MINERALISATION*** | | | | | |
| Calcium | 137 mg/L | | | | |
| Chlorures | 37,4 mg/L | | | | 250,00 |
| Magnésium | 17,9 mg(Mg)/L | | | | |
| Sulfates | 51,0 mg/L | | | | 250,00 |
| ***OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES*** | | | | | |
| Carbone organique total | 0,49 mg(C)/L | | | | 2,00 |
| ***PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES*** | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 mg/L | | | | 0,10 |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | <0,591 mg/L | | 1,00 | | |
| Nitrates (en NO3) | 29,4 mg/L | | 50,00 | | |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | | 0,50 | | |
| ***PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES*** | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | n/(100mL | | | | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | n/(100mL | | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | n/(100mL | | 0 | | |
| ***SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION*** | | | | | | |
| Bromoforme | 1,5 | µg/L | | 100,00 | | |
| Chlorodibromométhane | 3,0 | µg/L | | 100,00 | | |
| Chloroforme | <1,0 | µg/L | | 100,00 | | |
| Dichloromonobromométhane | 1,8 | µg/L | | 100,00 | | |
| Trihalométhanes (4 substances) | 6,3 | µg/L | | 100,00 | | |

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00164050)**

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map**

Pour le directeur général et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires du département
santé environnementale de l'Oise

Alexis CARRERE